



RÉGION DE  
BRUXELLES-  
CAPITALE

# CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

Boulevard Adolphe Max 45  
1000 BRUXELLES  
Appartement A31  
Superficie brute:

97 m<sup>2</sup>




Certificat PEB valide jusqu'au:

13/11/2026

## Performance énergétique du bâtiment

Très économe



Performance énergétique moyenne en Région de Bruxelles-Capitale

**D+**

Très énergivore

Consommation par m <sup>2</sup> [kWh EP/(m <sup>2</sup> .an)]	<b>158</b>
Consommation totale [kWh EP/an]	<b>15.331</b>

## Emissions CO2

Emissions annuelles de CO2 par m<sup>2</sup> [kg CO2/(m<sup>2</sup>.an)]

PEU

BEUCOUP

**33**

## Recommandations

Les 3 premières recommandations pour améliorer la performance énergétique sont:

1. Poser une isolation complémentaire dans les murs extérieurs.
2. Adapter le système de ventilation.
3. Améliorer l'étanchéité à l'air du bâtiment et ventiler correctement.

Retrouvez plus de détails et d'autres recommandations dans les pages suivantes.

## Informations administratives

Certificat délivré le: 13/11/2016

Certificat PEB n°: 20161113-0000338082-01-6

Coordonnées du certificateur PEB:

Nom: BEGHIN Christophe

Société:

Signature:

Affectation: Habitation individuelle

Numéro d'agrément: 001268110