




RÉGION DE
BRUXELLES-
CAPITALE

CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

Boulevard Adolphe Max 39
1000 BRUXELLES
Appartement B21
Superficie brute:


63 m²



Certificat PEB valide jusqu'au: 13/11/2026

Performance énergétique du bâtiment

Très économe



Performance énergétique moyenne en Région de Bruxelles-Capitale

D+

Très énergivore

Consommation par m ² [kWh EP/(m ² .an)]	152
Consommation totale [kWh EP/an]	9.652

Emissions CO2

Emissions annuelles de CO2 par m² [kg CO2/(m².an)]

PEU

BEAUCOUP

32

Recommandations

Les 3 premières recommandations pour améliorer la performance énergétique sont:

1. Poser une isolation complémentaire dans les murs extérieurs.
2. Adapter le système de ventilation.
3. Améliorer l'étanchéité à l'air du bâtiment et ventiler correctement.

Retrouvez plus de détails et d'autres recommandations dans les pages suivantes.

Informations administratives

Certificat délivré le: 13/11/2016

Certificat PEB n°: 20161113-0000338301-01-6

Coordonnées du certificateur PEB:

Nom: BEGHIN Christophe

Société:

Signature:

Affectation: Habitation individuelle

Numéro d'agrément: 001268110