



# CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

RÉGION DE  
BRUXELLES-  
CAPITALE

Boulevard Adolphe Max 33

1000 BRUXELLES

Appartement C22


Superficie brute: 62 m<sup>2</sup>



Certificat PEB valide jusqu'au: 13/11/2026

## Performance énergétique du bâtiment

Très économe



Performance énergétique moyenne en Région de Bruxelles-Capitale

D+

Très énergivore

Consommation par m<sup>2</sup> [kWh EP/(m<sup>2</sup>.an)]

169

Consommation totale [kWh EP/an]

10.414

## Emissions CO2

Emissions annuelles de CO2 par m<sup>2</sup> [kg CO2/(m<sup>2</sup>.an)]

PEU

BEAUCOUP

35

## Recommandations

Les 3 premières recommandations pour améliorer la performance énergétique sont:

1. Poser une isolation complémentaire dans les murs extérieurs.
2. Adapter le système de ventilation.
3. Améliorer l'étanchéité à l'air du bâtiment et ventiler correctement.

Retrouvez plus de détails et d'autres recommandations dans les pages suivantes.

## Informations administratives

Certificat délivré le: 13/11/2016

Affectation: Habitation individuelle

Certificat PEB n°: 20161113-0000338398-01-3

Coordonnées du certificateur PEB:

Nom: BEGHIN Christophe

Numéro d'agrément: 001268110

Société:

Signature: