



CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE


RÉGION DE
BRUXELLES-
CAPITALE

Boulevard Adolphe Max 39

1000 BRUXELLES

Appartement B12


Superficie brute: 72 m²



Certificat PEB valide jusqu'au: 13/11/2026

Performance énergétique du bâtiment

Très économe



Performance énergétique moyenne en Région de Bruxelles-Capitale

D-

Très énergivore

Consommation par m² [kWh EP/(m².an)]

197

Consommation totale [kWh EP/an]

14.134

Emissions CO2

Emissions annuelles de CO2 par m² [kg CO2/(m².an)]

PEU

BEAUCOUP

41

Recommandations

Les 3 premières recommandations pour améliorer la performance énergétique sont:

1. Poser une isolation complémentaire dans la toiture plate.
2. Poser une isolation complémentaire dans les murs extérieurs.
3. Adapter le système de ventilation.

Retrouvez plus de détails et d'autres recommandations dans les pages suivantes.

Informations administratives

Certificat délivré le: 13/11/2016

Certificat PEB n°: 20161113-0000338341-01-2

Coordonnées du certificateur PEB:

Nom: BEGHIN Christophe

Société:

Signature:

Affectation: Habitation individuelle

Numéro d'agrément: 001268110